

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW

Centrala/Fax: 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6

e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl

NS-HKiŚ.7011.2.16.D-61.2022

Chorzów, dnia 27 stycznia 2022 r.

SEKRETARIAT
ZOBOWIĄZANIE
2022-02-09
Data wpływu
Skierowano 98/2022
Nr pisma

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Harcerska 2
41-503 Chorzów

Decyzja

Zbiorecza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, po przeprowadzeniu analizy wyników badań laboratoryjnych wody, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody, na pływalni w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie, w wyniku której

stwierdza:

że woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn.zm.) i była przydatna do kąpieli.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn.zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie, poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie przed wydaniem oceny.

Na podstawie w/w dokumentacji oraz wyników kontroli przeprowadzonych w obiekcie stwierdzono, że badania wykonywane były przez akredytowane laboratoria zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny, z systemów cyrkulacji oraz z natrysków.

Zarządzający obiektem prowadził bieżącą obserwację wody na pływalni, systematycznie nadzorował i dokumentował pracę urządzeń rejestrujących pomiary jakości wody (m.in. chloru wolnego, pH, potencjału redox). W widocznym miejscu, dla użytkowników obiektu, zostały umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w w/w rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, w/w informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu.

W zakresie parametrów fizykochemicznych kilkakrotnie odnotowano przekroczenie dopuszczalnego stężenia chloru wolnego. Zarządca wystosował pismo informujące o celowym podwyższeniu stężenia chloru wolnego w niecce basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3. Stężenie chloru wolnego jest podnoszone do wartości 0,6 mg/l od poniedziałku do piątku, natomiast w soboty i niedziele, gdy niecka basenu udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, stężenie chloru wolnego obniżane jest do wartości dopuszczalnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn.zm.).

W drugim kwartale 2021 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych w niecce basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny, z systemów cyrkulacji oraz z natrysków.

Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych stwierdzono, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).

W maju 2021 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – higienicznych i technicznych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że eksploatacja obiektu była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny**
w Chorzowie
mgr Aneta Szczęśniak

Do wiadomości:

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Harcerska 2, 41-503 Chorzów (ZPO)

Otrzymują:

1. Gmina Chorzów - Urząd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (K+ePUAP)
2. NS-HKiŚ a/a
KB

RADCA PRAWNY
Michał Właczorek
KT 1131